



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-FR.ME77.B.02680

Серия RU № 0400527

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электромашиностроительной продукции», Адрес (место нахождения) и фактический адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Телефон: +74957812587, Факс: +74957812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Шнейдер Электрик», Адрес (место нахождения) и фактический адрес: 127018, Россия, г Москва, ул. Двинцев, дом 12, корпус 1, ОГРН: 1027739393637, Сведения о государственной регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве, Телефон: +74957779990, Факс: +74957779992, E-mail: ru.ccc@schneider-electric.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Schneider Electric Industries SAS, Адрес (место нахождения) и фактический адрес: Франция, 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil Malmaison, Телефон: +33141297000, Факс: +33141297100, (см. Приложение – бланк № 0282141)

ПРОДУКЦИЯ

Контакторы электромагнитные, ТМ DEKraft серий КМ-102, КМ-103 с комплектующими, Серийный выпуск, в соответствии с IEC 60947-4-1, (см. Приложение – бланк № 0282142)

КОД ТН ВЭД ТС 8536303000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний № 14/01N12E от 06.12.2016, № 15/01N12E от 06.12.2016, RA.RU.21XU01, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность", от 01.04.2015; акты о результатах анализа состояния производства № АА-268/2016 от 25.11.2016, № АА-269/2016 от 28.11.2016 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы – 25 лет, срок хранения – 3 года, условия хранения: при температуре от + 5градС до + 40градС и относительной влажности 80% при температуре + 25градС

СРОК ДЕЙСТВИЯ

06.12.2016

ПО

05.12.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Никитин Ю.Н.

(инициалы, фамилия)

Дружинин В.А.

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-FR.ME77.B.02680

Серия RU № 0282141

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"Delixi Electric (WUHU) Co., Ltd."	Китай, Wuhu Machinery Industrial Park, Wuhu city, Anhui Province, China 241100
"Delixi Electric (WenZhou) Ltd."	Китай, Delixi high-tech industry park, Liushi, Yueqing, Zhejiang, 325604



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Никитин Ю.Н.

(инициалы, фамилия)

Дружинин В.А.

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-FR.ME77.B.02680

Серия RU № 0282142

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Контакторы электромагнитные, ТМ DEKraft: серии KM-102, номера моделей 22001DEK - 22010DEK, 22017DEK - 22026DEK, 22033DEK - 22042DEK, 22053DEK - 22099DEK, 22300DEK - 22336DEK, номинальный ток от 6А до 95А, номинальное рабочее напряжение 660В, номинальное напряжение катушек управления: 24В, 36В, 48В, 110В, 220В, 380В; серии KM-103, моделей 22100DEK - 22167DEK, номинальный ток от 9А до 630А, номинальное рабочее напряжение 690В, номинальное напряжение катушек управления: 24В, 36В, 110В, 220В, 380В; с комплектующими: механизмы блокировки для контакторов, номера моделей 24117DEK – 24123DEK; катушки управления на токи 9-630А, номинальное напряжение 24В, 36В, 110В, 220В, 380В, моделей: 24130DEK – 24161DEK</p>	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Никитин Ю.Н.

(инициалы, фамилия)

Дружинин В.А.

(инициалы, фамилия)